

### **3.3.1.4 给水系统充分利用市政管网水压。**

#### **【审查范围】**

工业建筑

#### **【审查材料】**

- 1、设计说明；
- 2、给排水总平面图。

#### **【审查要点】**

1、人工景观水体补水所采用的水源，无人工景观水体的建筑或小区应在绿色建筑专篇中予以明确。

2、室内密闭空间的景观喷泉用水，应分析设置场所与人体接触的密切关系，当景观用水影响室内空气品质和人体健康时，应采用市政自来水。