

**3.3.2.11** 生活饮用水水池（箱）采取措施满足卫生要求。

评价分值为 1 分。

**【审查范围】**

工业建筑

**【审查材料】**

- 1、设计说明；
- 2、给排水系统图；
- 3、平面图及大样图。

**【审查要点】**

- 1、生活给水二次供水水池（箱）采用了消毒设施。
- 2、水箱配管采取了保证贮水不变质的技术措施。
- 3、二次供水水池（箱）采用符合国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051 要求的成品水箱。