

3.3.2.12 按照《建筑给水排水设计规范》GB50015 的有关规定设计排水系统和通气系统，避免排水系统产生正、负气压而破坏水封。

评价分值为 2 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、排水系统原理图。

【审查要点】

- 1、排水系统及通气系统的设置方式，水封设置情况等。