

3.3.2.2 采取有效措施避免管网漏损，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并累计：

- 1、选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得 1 分；
- 2、室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得 1 分；
- 3、设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，得 2 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、给排水系统图；
- 3、平面图及大样图；
- 4、分级水表系统示意图。

【审查要点】

- 1、选用适宜的密闭性能好的阀门、设备，耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件。
- 2、系统工作压力不大于管材、阀门的公称压力。
- 3、室外埋地管道敷设及基础处理方式。
- 4、合理控制管道的埋设深度。
- 5、注明项目用水计量仪表的设置情况（按三级设置或二级设置等）。
- 6、三星级项目应按三级设置（单栋时可按二级设置）。
- 7、下级水表的设置应完全覆盖上一级水表的所有出流水量，不出现无计量的支路。