

3.3.2.23 合理采用其他介质的冷却系统替代常规水冷却系统。

评价分值为 3 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、工艺专业施工图。

【审查要点】

- 1、采用的非水冷却介质。
- 2、采用非水冷却介质系统的分析报告。