

3.3.2.26 按照用水点对水质、水压要求的不同，采用分系统供水。

评价分值为 2 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、分质、分压供水施工图。

【审查要点】

- 1、分质、分压供水系统设置合理。