

3.3.2.6 公共浴室节水措施，评价总分为 2 分，并按下列规则分别评分并累计：

- 1、公用浴室采用用者付费节水措施，得 1 分；
- 2、采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器；采用带有感应开关、延时自闭阀、脚踏式开关等无人自动关闭装置的淋浴器；或采用单管热水供应系统等一种或一种以上技术措施，得 1 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、给水系统图；
- 3、平面图及大样图。

【审查要点】

- 1、公共浴室采用了哪一种或哪几种节水措施。
- 2、节水措施主要包括：
 - 1) 用者付费的设施；
 - 2) 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器；采用带有感应开关、延时自闭阀、脚踏式开关等无人自动关闭装置的淋浴器；采用单管热水供应系统等技术措施。
- 3、当建筑中无公共浴室时，本条直接得 2 分。