

3.3.2.8 采用除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的节水技术或措施。其他用水中采用节水技术或措施的比例达到 50%，得 1 分。

评价分值为 1 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

1、设计说明及相关图纸。

【审查要点】

- 1、采用的节水措施以及其应用范围。
- 2、除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的节水措施主要有：
 - 1) 采用车库和道路冲洗用的节水高压水枪；
 - 2) 节水型专业洗衣机；
 - 3) 洗车循环用水处理设备；
 - 4) 给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施。