

3.3.2.9 设置有直饮水系统。

评价分值为 1 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、直饮水系统图。.

【审查要点】

- 1、直饮水水质满足国家现行相关技术标准。
- 2、直饮水系统的处理水量应保证建筑内人员的饮水用量。
- 3、直饮水处理设备耗能和产水率满足国家现行相关技术标准。
- 4、无直饮水系统本条不得分。