

3.3.3.2 消防水泵房采用物联型消防供水泵房。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、消防系统图；
- 3、水泵房平面图及大样图。

【审查要点】

- 1、物联型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传输的消防供水泵房。
- 2、物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功率等运行参数。
- 3、设备商可对消防供水设备进行远程监测。