

3.4.1.1 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、最小新风量等设计参数应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 的规定。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明；
- 3、工艺专业施工图；
- 4、工艺设计说明。

【审查要点】

房间的温度、湿度、最小新风量等设计参数是否符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 的规定。