

3.4.2.11 工业建筑的供暖和空调合理采用地源热泵及其他可再生能源。

评价分值为 13 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明；
- 3、地源热泵及可再生能源系统技术应用分析报告。

【审查要点】

可再生能源利用占暖通空调能耗的 70%以上。