

3.4.2.5 高大厂房合理采用辐射供暖系统。

评价分值为 9 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明。

【审查要点】

高大厂房指层高高于 10m，体积大于 10000m³的厂房，审查高大厂房，是否合理采用了辐射供暖系统。（若无高大厂房，或高大厂房无需采用供暖系统，直接得分）