

3.4.2.8 正确选用冷冻水的供回水温度。

评价分值为 10 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明。

【审查要点】

审查设计说明：空调供水温度高于 7℃或供回水温差大于 5℃。