

3.4.2.9 在满足生产工艺条件下，空调系统的划分、送回风方式（气流组织）合理并证实节能有效。

评价分值为 9 分。

【审查范围】

工业建筑

【审查材料】

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明。

【审查要点】

对只要求维持工作区域温湿度要求的高大厂房（指层高高于 10m，体积大于 10000m³ 的厂房），采用分层空调方式可降低空调负荷。

很多工业建筑，如纺织、食品、冶金等，也可采用灵活的空调形式，如“工位空调”或“区域空调”等。合理划分系统和布置送、回（排）风口，采用分层空调、工位空调等节能方式。（若无高大厂房直接得分）