

**3.5.2.4** 大型工业建筑应设置能耗监测管理系统，建筑能耗实现准确的实时监测及统计。系统应具有数据远传功能并与建设行政主管部门能耗统计数据中心联网。

评价分值为 20 分。

**【审查范围】**

工业建筑

**【审查材料】**

- 1、设计说明；
- 2、系统图。

**【审查要点】**

在设计说明中应说明设置能耗监测管理系统的组成和构架，应绘制能耗计量系统图。