

**2.3.2.11 设置有直饮水系统。**

评价分值为 1 分。

**【审查范围】**

民用建筑

**【审查材料】**

- 1、设计说明；
- 2、给排水施工图。

**【审查要点】**

- 1、直饮水水质满足国家现行相关技术标准。
- 2、直饮水系统的处理水量应保证建筑内人员的饮水用量。
- 3、直饮水处理设备耗能和产水率满足国家现行相关技术标准。
- 4、无直饮水系统本条不得分。