

**2.3.2.9** 采用除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的节水技术或措施。其他用水中采用节水技术或措施的比例达到 50%，得 3 分；达到 80%，得 5 分。

评价总分值为 5 分。

**【审查范围】**

民用建筑

**【审查材料】**

1、设计说明及相关图纸。

**【审查要点】**

1、采用的节水措施以及其应用范围。

2、除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的节水措施主要有：

- 1) 采用车库和道路冲洗用的节水高压水枪；
- 2) 节水型专业洗衣机；
- 3) 洗车循环用水处理设备；
- 4) 给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施。

3、本条按采用节水技术和措施的其他用水量占总的其他用水量的比例进行分档评分。