

**2.4.2.11** 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。

评价分值为 3 分。

**【审查范围】**

民用建筑

**【审查材料】**

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明；
- 3、余热废热利用的分析报告及设计图纸。

**【审查要点】**

1、查阅余热废热利用的分析报告，一般情况下的具体得分指标可取为：余热或废热提供的能量分别不少于建筑所需蒸汽设计日总量的 40%、供暖设计日总量的 30%、生活热水设计日总量的 60%。

2、若建筑无可用的余废热源，或建筑无稳定的热需求，本条直接得分。