

**2.4.2.16** 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，评价总分值为 5 分，并按下列规则分别评分并累计：

设置一氧化碳浓度监测报警装置，提醒启动排风设备，得 3 分；  
一氧化碳浓度监测装置与排风系统联动，得 2 分。

**【审查范围】**

民用建筑

**【审查材料】**

- 1、暖通空调施工图；
- 2、设计说明。

**【审查要点】**

有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置，超过一定的量值时需报警，并立刻启动排风系统。无地下室车库的建筑，直接得分。