

2.4.2.17 空调制冷系统合理采用天然冷源（冷却塔直接供冷、地道风等）。

评价分值为 2 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、相关证明施工图；
- 3、天然冷源利用节能潜力分析报告。

【审查要点】

天然冷源利用节能潜力分析报告应简述用的天然冷源形式，并对其进行经济性分析。