

2.4.2.18 锅炉房、换热机房和制冷机房等的各项能量计量要求落实到设计文件中。

评价分值为 2 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、暖通空调系统图。

【审查要点】

明确项目锅炉房、换热机房和制冷机房等的各项能量计量措施。（设计中明确要求采用分体空调、多联式空调系统等无需空调机房的，直接得分）。