

2.4.2.8 空调水泵及风机设备，装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。

评价分值为 3 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查材料】

1、设计说明。

【审查要点】

空调水泵、风机（及其电机）等功率较大的空调用电设备满足相应的能效限定值及能源效率等级国家标准所规定的节能评价值。（冷热源和末端一体化而不存在输配系统的，可直接得分，例如居住建筑中仅设分体空调以及多联机。）