

2.5.2.8 采用满足能效限定值标准的照明产品、变压器、电动机。

评价分值为 10 分。

【审查范围】

民用建筑

【审查材料】

- 1、设计说明；
- 2、材料表等。

【审查要点】

在设计说明中应说明变压器的能效等级。