

条文 2.1.13(“生活便利” 第 6.1.1)

审查要点：

在满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的基本要求，并保证无障碍步行系统连贯性设计。当场地存在高差时，应以无障碍坡道相连接。

审查材料：

1. 建筑施工图。