

条文 2.1.5(“安全耐久” 第 4.1.5)

审查要点:

1. 设计时外门窗是否明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等现行相关标准的规定。必要时需提供门窗三性检测报告。
2. 图纸中注明采用经过门窗性能标识的门窗，不需要门窗三性检测检验报告，判定满足要求。

审查材料:

1. 相关设计说明。