

条文 2.1.6(“安全耐久” 第 4.1.6)

审查要点:

1. 是否所有卫生间、浴室墙、地面做防水层，墙面、顶棚均做防潮处理。
2. 防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298 的规定。特别是墙面和顶棚是否采取了防潮技术措施。

审查材料:

1. 建筑施工图及设计说明；
2. 建筑构造及详图。