

## 条文 2.1.7(“安全耐久” 第 4.1.7)

### 审查要点:

1. 核实安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，应满足人员安全疏散的要求。走廊、疏散通道等应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143 等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。
2. 该位置不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计。

### 审查材料:

1. 建筑施工图。