

条文 2.3.2(“安全耐久” 第 4.1.4)

审查要点:

1. 水箱、水泵、水加热器、冷却塔等给排水设备应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌；
2. 管道穿越变形缝、沉降缝时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

审查材料:

1. 设计说明；
2. 设计图纸。