

条文 2.4.2(“健康舒适” 第 5.1.2)

审查要点:

1. 以上区域设有排风系统, 送风量与排风量之间的相对关系满足房间负压要求, 气流组织设计合理。
2. 厨房、卫生间排风道设有止回阀等防倒灌措施。
3. 尚应审查由业主委托第三方提供的气流组织分析报告中相关参数与暖通空调设计图纸是否一致。

审查材料:

1. 暖通设计图纸。