

**条文 2.4.4(“健康舒适” 第 5.1.8)**

**审查要点:**

1. 设计文件应体现主要功能房间的末端形式、末端设备的独立调节控制方式。
2. 设计中明确要求采用分体空调、多联式空调系统直接满足。

**审查材料:**

1. 暖通设计图纸。