

条文 2.5.2(“健康舒适” 第5.1.9)

审查要点:

有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置，超过一定的量值时需报警，并启动排风系统。

审查材料:

1. 建筑智能化设计说明；
2. 建筑智能化系统图。