

条文 2.5.6(“资源节约”第7.1.4)

审查要点:

1. 设计说明中列出主要功能房间或场所的照明功率密度值限值应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》**GB 55015** 的规定。
2. 在设计说明中应说明采取的照明节能控制措施(分区、分组、按照度或按时段调节等)。
3. 照明系统图或控制图相关内容。

审查材料:

1. 设计说明;
2. 系统图;
3. 照明平面图;
4. 材料表。