

**条文 2.5.8(“资源节约”第7.1.6)**

**审查要点:**

1. 设计说明中应包括对垂直电梯采取的节能措施, 2 台及以上应具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术。
2. 对于自动扶梯应采用变频感应启动技术。

**审查材料:**

1. 设计说明;
2. 电梯选型参数表。