

## 条文 2.6.1(“生活便利”第6.1.1)

### 审查要点:

在满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的基本要求，并保证无障碍步行系统连贯性设计。当场地存在高差时，应以无障碍坡道相连接。

### 审查材料:

1. 景观施工图。