

## **条文 2.6.2(“环境宜居”第8.1.2)**

### **审查要点:**

1. 注明构筑物投影面积值, 如为规定性设计, 应包含迎风面积比、遮阳覆盖率等内容;
2. 如为评价性设计, 应审查由业主委托第三方提供的应包含逐时湿球黑球温度和平均热岛强度的场地热环境计算报告, 重点看计算报告的边界条件是否与景观专业一致。

### **审查材料:**

1. 景观总平图;
2. 乔木种植平面图;
3. 构筑物设计详图;
4. 屋面做法详图及道路铺装图;
5. 场地热环境计算报告。