

条文 2.7.1(“安全耐久”第 4.1.5)

审查要点:

1. 外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力, 施工图包含抗风压性能、气密性水密性设计要求;
2. 7 层及以上建筑采用推拉窗判定不符合要求。

审查材料:

1. 建筑设计说明。