

条文 2.7.7(“环境宜居”第 8.1.2)

审查要点:

如为规定设计,应包括迎风面积比、遮阳覆盖率等内容;如为评价性设计,应包括注释试求黑球温度和平均热岛强度。审查热岛计算边界条件是否与总图和景观设计图吻合。

审查材料:

1. 场地热环境计算报告。