

条文 3.3.14 (“环境宜居”第 8.2.5)

本条打分时，应核查 3.1.26、3.6.6 条是否满足要求。

审查要点：

1. 建筑屋面雨水采用断接方式时，接入室外下沉式绿地等生态设施处应设置消能措施，并提供相关设计图纸。
2. 在《水系统规划设计评审表》中填写或在设计说明中注明：
 - 1) 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和所占绿地面积比例；
 - 2) 屋面雨水进入地面生态设施的汇水面积与屋面总汇水面积的比例；
 - 3) 道路雨水进入地面生态设施的汇水面积与道路总汇水面积的比例。

审查材料：

1. 《水系统规划设计评审表》；
2. 设计说明；
3. 给排水施工图。