

**条文 3.3.16（“提高与创新”第 9.2.10）**

本条打分时，应核查 3.5.11 条是否满足要求。本条与建筑专业 3.1.31 条、给排水专业 3.3.15、3.3.17-3.3.18 条和电气专业 3.5.15 条为关联条文，相关条文可同时得分，但累计得分不得超过 40 分。

**审查要点：**

1. 设置生活供水在线监测管控平台系统，对管道、阀门附件、用水量、水质等情况进行在线监测和实时记录，进行数据挖掘和应用。
2. 物业管理人员可远程实时监控生活供水系统的流量、压力、功率、水质等运行参数。
3. 生活水池（箱）具备溢流报警和进水阀门截断功能。
4. 设备商可对供水设备进行远程监测。
5. 当生活给水系统全部为市政直供且满足本条审查要点第 1 款和第 2 款时，得 10 分。

**审查材料：**

1. 设计说明；
2. 给排水施工图。