

条文 3.3.2(“安全耐久”第 4.2.7)

审查要点:

1. 室内给水系统采用铜管、不锈钢管及配套管件,对于住宅建筑同时应满足现行地方标准《四川省住宅设计标准》 DBJ51/168 的相关规定。
2. 水嘴寿命达到相应产品标准要求的 1.2 倍。
3. 阀门寿命达到相应产品标准要求的 1.5 倍。
4. 系统工作压力不大于管材、阀门及附件的公称压力。
5. 室外埋地管道采取可靠的敷设及基础处理方式。
6. 合理控制管道的埋设深度,当管道埋设深度不满足要求时,采取可靠的防护措施。

审查材料:

1. 设计说明;
2. 设计图纸。