

条文 3.3.6 (“生活便利”第 6.2.8)

本条打分时, 应核查 3.5.6 条满足要求。

审查要点:

1. 采用的水表有数据传输接口, 有数据传输接口的水表包括项目中的所有水表(包括总水表)。
2. 远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装, 其中三星级项目水表应按三级设置(单栋时可按二级设置)。
3. 生活、消防及其它用水水池(箱)具备溢流报警和进水阀门截断功能并同时满足审查要点第 2 条时, 第 2 款方可得分。
4. 设置有在线监测管控平台系统, 对水质进行在线监测和实时记录, 当建筑中设有的各类供水系统均设置了在线监测系统, 第 3 款方可得分。

审查材料:

1. 设计说明;
2. 给排水系统图;
3. 平面图及大样图。