

条文 3.3.7 (“资源节约”第 7.2.7)

本条不打分，审查结果反馈至 3.5.8 条，由电气专业打分。

审查要点:

1. 给水泵流量、扬程选用合理，水泵运行在高效区，选用的水泵符合节能要求。
2. 水泵应满足相关国家标准，如现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613、《清水离心泵机能效限定值及节能评价价值》GB19762 等。
3. 二、三星级建筑选用的主要给排水设备的能效等级应达到 2 级及以上。主要给排水设备是指需经常运行的设备，如生活给水泵、生活热水泵等。

审查材料:

1. 设计说明；
2. 设计图纸。