

条文 3.4.1 (“健康舒适”第 5.2.1)

本条不打分，审查意见反馈至 3.7.1 条。

审查要点：

1. 暖通设计文件应体现针对颗粒物进行净化的措施。
2. 必要时尚应审查由业主委托第三方提供的污染物浓度预分析报告，重点审查报告中采取的技术措施是否与设计图纸中一致，且报告中室内 PM2.5 和 PM10 的评估分析结论是否满足要求。

审查材料：

1. 暖通设计图纸。