

条文 3.4.6 (“资源节约”第 7.2.7)

本条不打分，审查意见反馈至 3.5.8 条。

审查要点：

本条为必选项。

本条针对关于水泵、风机的要求，设备表中应规定水泵、平时使用的风机(含空气处理机组的风机)的能效等级，能效等级满足现行国家标准的节能评价值要求。

审查材料：

1. 暖通设备表。