

条文 3.4.9 (“资源节约”第 7.2.11)

本条不打分，审核结果反馈至 3.3.10 条。

**审查要点:**

1. “无蒸发耗水量的冷却技术”包括分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。
2. 不设置空调设备或系统的项目，可直接满足。

**审查材料:**

1. 设计说明；
2. 主要设备表；
3. 冷却循环水系统图。