

条文 3.5.12 (“提高与创新” 第 9.2.10)

本条不打分时, 审查意见反馈至 3.3.17 条, 由 3.3.17 条打分。

审查要点:

1. 物联型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传输的消防供水泵房。
2. 物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功率等运行参数。
3. 设备商可对消防供水设备进行远程监测。

审查材料:

1. 设计说明;
2. 设计图纸。