

**条文 3.5.3 (“安全耐久”第 4.2.7)**

**审查要点:**

应包括项目使用的线缆、电缆、导体材料的选用说明，电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯。

**审查材料:**

1. 设计说明；