

条文 3.6.6（“环境宜居”第 8.2.5）

本条不打分，审查结果反馈至 3.3.14 条。

审查要点：

1. 建筑屋面雨水采用断接方式时，接入室外下沉式绿地等生态设施处应设置消能措施，并提供相关设计图纸。
2. 在《水系统规划设计评审表》中填写或在设计说明中注明：
 - 1) 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和所占绿地面积比例；
 - 2) 场地铺装图中注明透水铺装地面位置、面积、铺装材料和透水方式。

审查材料：

1. 景观总平面图；
2. 场地铺装图；
3. 种植图；
4. 地面生态设施详图；
5. 《水系统规划设计评审表》；
6. 绿地及透水铺装比例计算书。