

条文 3.7.5 (“健康舒适”第 5.2.9)

本条打分时应核查 3.4.2 条是否满足要求。

审查要点:

分析报告中应以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年运行时间为评价范围，按主要功能房间或区域的面积加权计算满足舒适性热舒适区间的时间或百分比进行评分。

审查材料:

1. 室内温度模拟分析报告；
2. 舒适温度预计达标比例分析报告。